

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

12 вересня 2023 року

м. Київ

Комісія у складі: Виконуючий обов'язки директора коледжу Зуб Є.П., виконуюча обов'язки заступника директора коледжу Вовк А.В., заступник директора з АГР Ширченко М.І., інженер з охорони праці Гаврильченко Т.В., головний інспектор ВЗНС та ЗЦЗ Шевченківського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві підполковника служби цивільного захисту Розкладія П.Ю. провела огляд приміщень у підвальному поверсі спортивного корпусу Київського фахового коледжу транспортної інфраструктури, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Івана Франка 26-а, державної форми власності, що належить Міністерству освіти і науки України.

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика приміщення приміщення розташовані у підвальному поверсі спортивного комплексу двоповерхової будівлі, загальна площа 160 кв.м
2. Загальний стан об'єкта: приміщення в працездатному стані, сухі, чисті, не захаращені санітарний стан - задовільний
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів - один вхід, входи не захаращені, захищені від атмосферних опадів, входи не обладнані засобами для доступу осіб з інвалідністю
4. Стан систем вентиляції - природня
5. Стан системи водопостачання - централізоване водопостачання
6. Стан каналізаційної системи – передбачено, санвузли в наявності
7. Стан систем опалення - опалення централізоване водяне в робочому стані
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення - наявне справне електричне світлення, наявне резервне освітлення (ліхтарики)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення відсутній
10. Протипожежний стан: автоматична система сигналізації та оповіщення про пожежу відсутня, приміщення укомплектовано первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами.






ВИСНОВОК



про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

приміщення розташовані у підвальному поверсі спортивного комплексу двоповерхової будівлі Київського фахового коледжу транспортної інфраструктури, розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Івана Франка 26-а, рекомендовано до використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростіше укриття

за умов: дотримання вимог наказу МВС України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду ЗС ЦЗ».

Підписи осіб, які склали цей акт:

	Зуб Є.П.
	Вовк А.В.
	Ширченко М.І.
	Гаврильченко Т.В.
	Розкладій П.Ю.

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	 (власне ім'я, прізвище)
 12 вересня 2023 року	