

АКТ

комісійного огляду приміщень стосовно дотримання вимог з питань цивільного захисту, пожежної безпеки щодо можливості його використання найпростішого укриття

«25» серпня 2025 року

м. Київ

Комісія в складі: головного інспектора відділу №1 Святошинського РУ ЦЗ та ПДГУ ДСНС України у м. Києві Мирошніченка Олександра Володимировича, заступника директора з АГД Сошнікова Дениса Валерійовича, директора Зуба Євгена Петровича, завідувача гуртожитком Ростовської Валентини Борисівни,

склала цей акт про те, що в ході комісійного огляду протипожежного стану: підвальних приміщень, які знаходяться в гуртожитку КИЇВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

(найменування об'єкту)

за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Котельникова, 29/18

встановлено наступне:

- обладнання системами протипожежного захисту (СПЗ) : не обладнано системами протипожежного захисту
(обладнано/не обладнано)
- договір на технічне обслуговування СПЗ: не заключено
(заключено/не заключено)
- наявність первинних засобів пожежогасіння: вогнегасники в наявності, шанцевий інструмент в наявності
(забезпеченість згідно норм)
- технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння: технічне обслуговування проведено
(проведено/не проведено)
- шляхи евакуації: утримуються вільними, в наявності два входи
(вільні, захарашені, відповідність протипожежним нормам)
- відповідність електрообладнання вимогам ПУЕ: з'єднання, окінцювання жил проводів в підвальних приміщеннях виконані не за допомогою опресування, паяння, зварювання або затискачів, замір опору ізоляції та перевірку спрацювання електричних мереж від короткого замикання проведено в листопаді 2024 року
(відповідність)
- внутрішній протипожежний водогін: в підвальних приміщеннях відсутній
(працездатність та укомплектованість)
- зовнішнє протипожежне водопостачання: забезпечується за рахунок пожежних гідрантів від міської мережі по вул. Котельникова
(в наявності/ відсутнє, акт перевірки ПП)
- наявність та працездатність вентиляції: в наявності примусова припливна та природна, справні
- наявність санвузлів: в наявності один унітаз, один умивальник
- наявність найпростішого укриття: рекомендовано до використання як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд за умов дотримання вимог пожежної безпеки та цивільного захисту
(рекомендовано/не рекомендовано)

- додатковий протипожежний інструктаж з працівниками: проведено
(проведено, не проведено)

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- опрацювати приписи органів державного пожежного нагляду за результатами попередніх планових та позапланових перевірок та вжити заходи щодо усунення вказаних в них порушень;
- перед початком навчального року привести навчальний заклад у відповідності до вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту;
- відпрацювати з працівниками алгоритм дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій та порядок дій при сигналі «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА»;
- під час освітнього процесу входи до укриття тримати відчиненими.

Підписи членів комісії:

Мерасимченко О.В.
(підпис, ПІБ)

Тетовська А.В.
(підпис, ПІБ)

Зсв Г.Г.
(підпис, ПІБ)

Синишкін В.В.
(підпис, ПІБ)

